



KLASA: 406-02/23-01/9
URBROJ: 396-03-04/04-23-5
OSIJEK, 01. veljače 2023. godine

**SVIM ZINTERESIRANIM
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA**

I. ODGOVOR NA UPITE GOSPODARSKOG SUBJEKTA

Upit:

1. O kakvoj se vrsti uređaja, na koji treba montirati kompresore radi (rashladnik vode -čiler, toplinska pumpa, roof top klimatizacijski uređaj..)?
2. Dali su stari(neispravni) kompresori I izmjenjivači još uvijek na uređaju te ako nisu imate li podatke o njima (točan tip te tehničke podatke)?
3. Koji je razlog zamjene kompresora I izmjenjivača (vrsta kvara)?
4. Koje tehničke karakteristike uređaj mora zadovoljavati (ulazno izlazne temperature primara te sekundara , protok, vrste medija)?
5. Ako postoje fotografije I podaci samog uređaja te komponenti za zamjenu molimo dostaviti u prilogu.

Odgovor:

Naručitelj prihvaća prijedlog gospodarskog subjekta i objavljuje I. Izmjenu Poziva na dostavu ponuda sa produženim rokom za dostavu ponuda.

1. Rashladnik vode CIAT Aquaciat2 LDH 1000 V.
2. Stari, neispravni kompresori i izmjenjivači su skinuti i na objektu su. Tip i tehničke podatke nemamo stoga se predlaže osoban pregled istih.
3. Razlog zamjene je potapanje rashladnog kruga uslijed puknuća pločastog isparivača, izlazak freona i ulazak vode u rashladni krug. Radni nalog od 26.9.2022. godine, omogućen uvid.
4. Tehničke karakteristike uređaja u foto – prilog. Medij je freon.
5. Fotografije i tehnički podaci uređaja u prilogu.

Ovlašteni predstavnici naručitelja